

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA - CON AGGIORNAMENTO SECONDO LINEA GUIDA 12/2015 DEL CIG												
DESCRIZIONE ATTIVITA'	PRATICA AEEGSI Delibera 40/14	STATO IMPIANTO	DOCUMENTAZIONE PRE ATTIVAZIONE A CURA:						DOCUMENTAZIONE IN CASO DI MANCATA ATTIVAZIONE A CURA		POST-ATTIVAZIONE	
			CLIENTE FINALE	INSTALLATORE					CLIENTE FINALE/INSTALLATORE			
Attivazione fornitura con nuovo impianto	<b>A40 - Impianto nuovo</b>	IMPIANTO NUOVO	MOD. H40	MOD. I40	ALLEGATI OBBLIGATORI + VISURA CAMERALE AGGIORNATA (12MESI) IDRAULICO	eventuale RAPPORTO TECNICO DI COMPATIBILITA' (RTC linea guida 11), qualora l'impianto è stato realizzato da diversi installatori con mancanza di documentazione originale.	PROGETTO E RELAZIONE TECNICA GAS METANO A FIRMA PROGETTISTA DELL'IMPIANTO (solo per impianti con portata termica oltre 35 kw)	DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (DP) DISCIPLINA ANTINCENDIO NEI PROGETTI - (solo per impianti con portata termica da 116 kw a 350 kw)	PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO (solo per impianti con portata termica oltre 350 kw)	CONDIZIONI DI MANCATA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:  Presenza di <u>ostatività secondo le norme vigenti</u> - l'installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate  <u>Esito negativo della prova di tenuta</u> - l'installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione MOD. A12 per impianti in BP ≤ G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6		Consegna della dichiarazione di conformità redatta su modello "Allegato 1 - D.M. 37/08" entro 30 gg dall'attivazione della fornitura
Attivazione fornitura per impianti NON soggetti alla DELIBERA 40/14 (destinazione impianti cicli produttivi ind. o art.)	<b>A01 - Impianti nuovi, modificati o trasformati fuori delibera</b>									Ad esecuzione terminata delle operazioni necessarie atte alla eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita, facendo pervenire il MOD. A12, debitamente compilato dall'installatore Abilitato.		
Riattivazione fornitura con impianto non modificato	<b>A01</b>	IMPIANTO NON MODIFICATO	DICHIARAZIONE PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO, PRESENTE SUL SITO DI PREALPI GAS (www.prealpigas.it)						IN CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: presentazione MOD. A12 per impianti in BP ≤ G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6  IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: vedi pratica AEEGSI A40M - Impianto modificato			
Riattivazione fornitura con impianto modificato o trasformato	<b>A40M - Impianto modificato</b>	IMPIANTO MODIFICATO O TRASFORMATO	MOD. H40	MOD. I40	ALLEGATI OBBLIGATORI + VISURA CAMERALE AGGIORNATA (12MESI) IDRAULICO	eventuale RAPPORTO TECNICO DI COMPATIBILITA' (RTC linea guida 11) oppure RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA (secondo UNI 10738)	PROGETTO E RELAZIONE TECNICA GAS METANO A FIRMA PROGETTISTA DELL'IMPIANTO (solo per impianti con portata termica oltre 35 kw)	DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (DP) DISCIPLINA ANTINCENDIO NEI PROGETTI - (solo per impianti con portata termica da 116 kw a 350 kw)	PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO (solo per impianti con portata termica oltre 350 kw)	CONDIZIONI DI MANCATA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:  Presenza di <u>ostatività secondo le norme vigenti</u> - l'installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate  <u>Esito negativo della prova di tenuta</u> - l'installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione MOD. A12 per impianti in BP ≤ G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6		Consegna della dichiarazione di conformità redatta su modello "Allegato 1 - D.M. 37/08" entro 30 gg dall'attivazione della fornitura
			Ad esecuzione terminata delle operazioni necessarie atte alla eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita, facendo pervenire il MOD. A12, debitamente compilato dall'installatore Abilitato.									
Riattivazione fornitura a seguito sospensione per potenziale pericolo	<b>A02</b>	IMPIANTO ESISTENTE IN ESERCIZIO	Nessun documento	Documentazione da consegnare direttamente alla Società di distribuzione PREALPI GAS Srl			MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6 + RAPPORTO TECNICO DI COMPATIBILITA' (RTC linea guida 11) + Visura Camerale agg. 12 mesi dell'Installatore		=			

Nel caso in cui la documentazione da sottoporre ad accertamento – Allegato H/40, Allegato I/40 e allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità – non giunga completa, l'impresa distributrice, segnala in forma certa (comunicazione scritta, ma anche fax o posta elettronica se tali modalità sono state rese disponibili nell'Allegato H/40 dal richiedente l'attivazione della fornitura) al mittente e in copia al venditore la parte mancante di tale documentazione, computando dalla data di invio di tale comunicazione 30 giorni lavorativi di tempo per la ricezione della stessa, pena l'annullamento della richiesta di attivazione .